

## ハイパーストロングクール(型式VDVN1-S48F3A)の風量表示について お詫びとご報告

当社は、令和2年8月以降、当社製品であるハイパーストロングクール(型式-VDVN1-S48F3A)の性能表示に関して、当社独自の測定方法による風量数値を採用し、パンフレットや展示会の看板等に『95 $\text{m}^3/\text{min}$ の大風量！断トツNo.1』、『5700 $\text{m}^3/\text{h}$ の大風量！断トツNo.1』と表示して比較広告し、また、本製品の銘板には風量を『5000 $\text{m}^3/\text{h}$ 』と、機器仕様書には『風量5700 $\text{m}^3/\text{h}$ 』と表示していました。

しかしながら、公平公正な比較広告を行うためには、本製品の業界団体である一般社団法人日本冷凍空調工業会によれば業界標準として定められている規格を元に制定されたJIS規格に基づく測定方法による風量数値(72.3 $\text{m}^3/\text{min}$ 、4340 $\text{m}^3/\text{h}$ )を表示するべきであり、これまでの風量数値の表示は不適切でありましたので、今後は表示を変更いたします。

当社は有利な風量数値を表示したことにより、本製品を購入していただきました皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

また、本製品と競合関係にある製品を販売されている株式会社イーズ(本社:東京都港区)に対し、当社の不適切な表示により、ご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

令和5年1月16日  
大阪府豊中市原田南1丁目19番25号  
サイシュウテクノ株式会社  
代表取締役 吉村正年